



Beschlussvorlage

Nummer: 1/6/24
Datum: 28.02.2024

Abteilung	Verbandsvorsteher
	Herr Hauptvogel

Vergabe einer Bauleistung Erneuerung der Elektroschieber Faulung auf der Kläranlage Elsterwerda

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt auf Grundlage des Ergebnisses der Angebotseinholung die Vergabe der Maßnahme „Erneuerung der Elektroschieber Faulung auf der Kläranlage Elsterwerda an die Firma

**Lausitzer Pumpenservice GmbH
Am Stadthafen 2
01968 Senftenberg**

zum Angebotspreis in Höhe von (brutto, 19% MwSt.) 80.977,12 € zu vergeben.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher werden ermächtigt, dem vorgenannten Unternehmen, den Auftrag zu erteilen.

Beschluss - Nummer	Beschluss - Datum	Status	vertretene Mitglieder =Stimmen	Abstimmung		
				ja	nein	Enth.
1/6/24	26.03.2024	öffentlich				

Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorsitzender
der Verbandsversammlung**

Begründung:

Die Elektroschieber im Bereich der Faulung auf der Kläranlage Elsterwerda sind seit 1994 in Betrieb. Die Schieber werden für die Ansteuerung der Beschickung in die unterschiedlichen Bereiche des Faulturms als auch zur Verteilung des Faulschlammes in die nachgeschaltete Verarbeitung benötigt. Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Faulturms ab 2017 wurden diese Schieber überprüft und teilweise bereits repariert. Die eingesetzten Baureihen wurden durch den Hersteller AUMA zwischenzeitlich abgekündigt, sodass die Ersatzteilverfügbarkeit nicht mehr gegeben ist. Für den zuverlässigen Betrieb der Faulung und der damit verbundenen Faulgaserzeugung ist die Funktionalität der Schieber langfristig und dauerhaft erforderlich. Aus diesem Grunde wurde über eine Fachfirma die Bewertung der Schieber vorgenommen und die Erforderlichkeit des Ersatzes dokumentiert.

Für die Erneuerung der Schieber wurden mehrere Ausrüster angefragt. Das Ergebnis der Angebotseinholung ist in der beigefügten Wertungsübersicht dargestellt.

Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda finanziert, u.z. durch Einsparungen bei anderen geplanten Baumaßnahmen.

Es wird empfohlen, den Auftrag zur Erneuerung der Elektroschieber für die Faulung auf der Kläranlage Elsterwerda an die Firma Lausitzer Pumpenservice GmbH zu vergeben.

Der Zuschlag soll in Höhe von 80.977,12 € (brutto, 19 % MwSt) erteilt werden.